

**Vorübergehende Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität;  
Abkochanordnung**

Durch das schwere Gewitter in der Nacht zum 12.05.2010 kam es trotz Überspannungsschutz zu einem Ausfall der Trinkwasseraufbereitungsanlage Grundmühle. In Verbindung mit den Starkniederschlägen wurde über die Quellen und Hebebrunnen unbehandeltes Wasser eingetragen, was zu bakteriellen Verunreinigungen im Netz führte.

Nachdem die Ergebnisse der in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt unmittelbar durchgeführten Wasseranalysen auch am heutigen Sonntag nochmals Grenzwertüberschreitungen für verschiedene mikrobiologische Parameter der Trinkwasserverordnung ergaben, haben wir uns aus Vorsorgegründen zu folgenden vorübergehenden Sicherungsmaßnahmen entschieden.

**1. Netzspülungen und Desinfektionsmaßnahmen**

Zur Wiederherstellung der Trinkwasserqualität führen wir in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Kulmbach bereits umfangreiche Rohrnetzspülungen und Desinfektionsmaßnahmen (Chlorung) durch.

Die Stadtwerke Kulmbach weisen darauf hin, dass bedingt durch die Rohrnetzspülungen in den nächsten Tagen Trübungen im Netz auftreten können und Chlorgeruch im Wasser wahrgenommen werden kann.

**2. Abkochanordnung**

Um Gefahren für Ihre Gesundheit auszuschließen, bitten wir Sie, das Wasser vorsorglich 5 Minuten lang abzukochen, sofern Sie es zum Trinken, Kochen oder zur Zubereitung von Speisen oder Getränken verwenden.

Sobald die Trinkwasserqualität wieder hergestellt ist, werden wir Sie wieder informieren.

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an die Stadtwerke Kulmbach Tel. 09221 9041-0. Über diese Telefonnummer können Sie am Sonntag auch das Gesundheitsamt Kulmbach erreichen. Ab Montag steht das Gesundheitsamt Kulmbach unter der Telefonnummer 09221/707600 zur Verfügung.